

**Отделение надзорной деятельности по Усть-Коксинскому району
Управления надзорной деятельности
Главного управления МЧС России по Республике Алтай**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

с. Карагай

(место составления акта)

“ 25 ” июля 20 13 г.

(дата составления акта)

10 час. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 71

По адресу/адресам: 649497, Россия, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Карагай,
ул. Амбулаторная, 12/1

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения (Приказа) № 71 от 24.06.2013 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена _____ плановая выездная _____ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Администрации Муниципального образования «Карагайское сельское поселение»

Усть-Коксинского района Республики Алтай

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«__» __ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность _____

«__» __ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность _____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 (двадцать) рабочих дней (в период с 10 час. 00 мин.

28.06.2013 г. по 10 час. 00 мин. 25.07.2013 г.)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделение надзорной деятельности по Усть-Коксинскому району Управления
надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Республике Алтай

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при
проведении выездной проверки) Кудрявцев Е.П., 24.06.2013 г., 10 час. 00 мин. *Кудрявцев*

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Глебов Иван Юрьевич – начальник отделения надзорной
деятельности по Усть-Коксинскому району Управления надзорной деятельности Главного
управления МЧС России по Республике Алтай (Главный государственный инспектор
Усть-Коксинского района по пожарному надзору)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего
(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии,
имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций
указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего
свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Кудрявцев Евгений Поликарпович – глава

Администрации Муниципального образования «Карагайское сельское поселение»

Усть-Коксинского района Республики Алтай

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае
проведения проверки члена саморегулируемой организации) присутствовавших при проведении мероприятий по
проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1) Органом местного самоуправления поселения для целей пожаротушения не созданы условия

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения сельского населённого пункта с. Банное в соответствии со статьёй 19 Федерального закона «О пожарной безопасности» (на момент проведения плановой выездной проверки на прилегающей территории сельского населённого пункта с. Банное обустроен подъезд с площадкой (пирсом) с твёрдым покрытием на естественном водоисточнике (река), что не обеспечивает условия для забора воды в зимнее время года) (п. 80 Правил противопожарного режима в РФ, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»; ч. 1 ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; п.п. 2.11, 9.3 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; ст.ст. 19, 21 ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ч. 4 ст. 6, ч. 1 ст. 151, ч.ч. 1, 2, 3 ст. 62, ст.ст. 63, 68 ФЗ от 28.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.1 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности») (Администрация МО «Карагайское СП» Усть-Коксинского района РА, Глава Администрации МО «Карагайское СП» Усть-Коксинского района РА Кудрявцев Е.П.).

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Предписание № 71/1/64 от 25.07.2013 г.

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Кудрявцев Евгений Поликарпович – глава Администрации Муниципального образования
«Карагайское сельское поселение» Усть-Коксинского района Республики Алтай

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

“ 25 ” июля 20 13 г.

Кудрявцев
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица
(лиц), проводившего (их) проверку)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о назначении времени и места рассмотрения дела об административном правонарушении

«25» июля 2013 г.

с. Карагай

(место рассмотрения: город, село, район)

Я, Начальник отделения надзорной деятельности по Усть-Коксинскому району Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Республике Алтай (Главный государственный инспектор Усть-Коксинского района по пожарному надзору) капитан внутренней службы Глебов Иван Юрьевич

(должность, звание, фамилия, отчество лица, рассматривающего дело)

рассмотрев протокол № 79 от «25» июля 2013 г. и материалы дела об административном правонарушении в отношении

должностного лица Кудрявцева Евгения Поликарповича, проживающего по адресу: 649497,

(Ф.И.О., адрес или полное наименование юридического лица с юридическим адресом,

Россия, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Карагай, ул. Новая, д.2

в отношении которых составлен протокол (вынесено постановление))

УСТАНОВИЛ:

«25» июля 2013 г.

в 10 часов 00 минут

на территории в границах сельского поселения органа местного самоуправления –

(указывается время, адрес, место совершения правонарушения;

Администрация Муниципального образования «Карагайское сельское поселение» Усть-Коксинского района Республики Алтай, расположенного по адресу: 649497, Россия, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Карагай, ул. Амбулаторная, 12/1, должностное лицо Кудрявцев Е.П., являясь лицом (руководителем органа местного самоуправления), уполномоченным владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, реализовывать полномочия органов местного самоуправления в области пожарной безопасности в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов поселения (в соответствии со ст.ст. 19, 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч. 4 ст. 6 Федерального закона от 28.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»), допустило нарушение требований пожарной безопасности, установленных Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ), Федеральным законом от 22.07.2008 г.

законодательные и (или) нормативные акты, требование, которых было нарушено)

№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ), Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» (далее – Правила противопожарного режима в РФ) и иными нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности.

а именно: п. 80 Правил противопожарного режима в РФ; ч. 1 ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; п.п. 2.11, 9.3 СНиП 2.04.02-84*

(указывается существо нарушения или невыполнения)

«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; ст.ст. 19, 21 ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ; ч. 4 ст. 6, ч. 1 ст. 151, ч.ч. 1, 2, 3 ст. 62, ст.ст. 63, 68 ФЗ от 28.07.2008 г. № 123-ФЗ; п. 4.1 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного

противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»: Органом местного самоуправления поселения для целей пожаротушения не созданы условия для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения сельского населённого пункта с. Банное в соответствии со статьёй 19 Федерального закона «О пожарной безопасности» (на момент проведения плановой выездной проверки на прилегающей территории сельского населённого пункта с. Банное обустроен подъезд с площадкой (пирсом) с твёрдым покрытием на естественном водоисточнике (река), что не обеспечивает условия для забора воды в зимнее время года).

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; п. 1 ч. 1 ст. 29.4 Кодекса Российской

(указываются номера статей (дополнит. 29.4. ч. 1. п. 1; 25.5.

Федерации об административных правонарушениях

или 30.6. ч. 2. п. 4) и законодательный акт, в соответствии с которыми выносится определение)

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Дело об административном правонарушении в отношении должностного лица Кудрявцева Евгения Поликарповича, проживающего по адресу: 649497, Россия, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Карагай, ул. Новая, д.2

для юридических лиц - полное наименование и юридический адрес)

назначить к рассмотрению на «29» июля 2013 г. в «11» ч. «30» мин.

по адресу: 649490, Россия, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Набережная, 79/2

2. О принятом решении уведомить Кудрявцева Евгения Поликарповича

(Ф.И.О. заинтересованных лиц или наименование юридических лиц)

При себе иметь следующие документы:

- 1) документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Российской Федерации);
- 2) документ, подтверждающий назначение на должность главы Администрации Муниципального образования «Карагайское сельское поселение» Усть-Коксинского района Республики Алтай.

В соответствии со статьёй 25.1 КоАП РФ:

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведётся производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

При этом в соответствии с частью 1 статьи 51 Конституции Российской Федерации никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.

(подпись лица, вынесшего определение)

(расшифровка подписи)

Копию определения получил

25.07.2013, Кудрявцев
(дата, подпись)

Э.П. Кудрявцев
(Ф.И.О.)

(дата, подпись)

(Ф.И.О.)

(дата, подпись)

(Ф.И.О.)

Копия определения направлена

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о назначении времени и места рассмотрения дела об административном правонарушении

«25» июля 2013 г.

с. Карагай

(место рассмотрения: город, село, район)

Я, Начальник отделения надзорной деятельности по Усть-Коксинскому району Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Республике Алтай (Главный государственный инспектор Усть-Коксинского района по пожарному надзору) капитан внутренней службы Глебов Иван Юрьевич

(должность, звание, фамилия, отчество лица, рассматривающего дело)

рассмотрев протокол № 78 от «25» июля 2013 г. и материалы дела об административном правонарушении в отношении

юридического лица Администрация Муниципального образования «Карагайское сельское поселение» Усть-Коксинского района Республики Алтай, находящегося по адресу: 649497,

(Ф.И.О., адрес или полное наименование юридического лица с юридическим адресом,

Россия, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Карагай, ул. Амбулаторная, 12/1

в отношении которых составлен протокол (вынесено постановление))

УСТАНОВИЛ:

«25» июля 2013 г.

в 10 часов 00 минут

на территории в границах сельского поселения органа местного самоуправления –

(указывается время, адрес, место совершения правонарушения;

Администрация Муниципального образования «Карагайское сельское поселение» Усть-Коксинского района Республики Алтай, расположенного по адресу: 649497, Россия, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Карагай, ул. Амбулаторная, 12/1, юридическое лицо - Администрация Муниципального образования «Карагайское сельское поселение» Усть-Коксинского района Республики Алтай, являясь лицом (органом местного самоуправления), уполномоченным владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, реализовывать полномочия органов местного самоуправления в области пожарной безопасности в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов поселения (в соответствии со ст.ст. 19, 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч. 4 ст. 6 Федерального закона от 28.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»), допустило нарушение требований пожарной безопасности, установленных Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ), Федеральным законом от 22.07.2008 г.

законодательные и (или) нормативные акты, требование, которых было нарушено)

№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ), Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» (далее – Правила противопожарного режима в РФ) и иными нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности.

а именно: п. 80 Правил противопожарного режима в РФ; ч. 1 ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; п.п. 2.11, 9.3 СНиП 2.04.02-84*

(указывается существо нарушения или невыполнения)

«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; ст.ст. 19, 21 ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ; ч. 4 ст. 6, ч. 1 ст. 151, ч.ч. 1, 2, 3 ст. 62, ст.ст. 63, 68 ФЗ от 28.07.2008 г. № 123-ФЗ; п. 4.1 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного

противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»: Органом местного самоуправления поселения для целей пожаротушения не созданы условия для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения сельского населённого пункта с. Банное в соответствии со статьёй 19 Федерального закона «О пожарной безопасности» (на момент проведения плановой выездной проверки на прилегающей территории сельского населённого пункта с. Банное обустроен подъезд с площадкой (пирсом) с твёрдым покрытием на естественном водоисточнике (река), что не обеспечивает условия для забора воды в зимнее время года).

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; п. 1 ч. 1 ст. 29.4 Кодекса Российской

(указываются номера статей (дополнит. 29.4. ч. 1. п. 1; 25.5.

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Дело об административном правонарушении в отношении юридического лица Администрация Муниципального образования «Карагайское сельское поселение» Усть-Коксинского района Республики Алтай, находящегося по адресу: 649497, Россия, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Карагай, ул. Амбулаторная, 12/1

для юридических лиц - полное наименование и юридический адрес)

назначить к рассмотрению на «29» июля 2013 г. в «11» ч. «00» мин.

по адресу: 649490, Россия, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Набережная, 79/2

2. О принятом решении уведомить законного представителя юридического лица Администрация Муниципального образования «Карагайское сельское поселение» Усть-Коксинского района Республики Алтай Кудрявцева Евгения Поликарповича

(Ф.И.О. заинтересованных лиц или наименование юридических лиц)

При себе иметь следующие документы:

- 1) документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ);
- 2) документы, подтверждающие полномочия законного представителя юридического лица Администрация Муниципального образования «Карагайское сельское поселение» Усть-Коксинского района Республики Алтай.

В соответствии со статьями 25.1, 25.4 КоАП РФ:

Защиту прав и законных интересов юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, или юридического лица, являющегося потерпевшим, осуществляют его законные представители.

Законными представителями юридического лица в соответствии с настоящим Кодексом являются его руководитель, а также иное лицо, признанное в соответствии с законом или учредительными документами органом юридического лица. Полномочия законного представителя юридического лица подтверждаются документами, удостоверяющими его служебное положение.

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

Дело об административном правонарушении, совершённом юридическим лицом, рассматривается с участием его законного представителя или защитника. В отсутствие указанных лиц дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лиц о месте и времени рассмотрения дела и если от них не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

При этом в соответствии с частью 1 статьи 51 Конституции Российской Федерации никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.



(подпись лица, вынесшего определение)



(расшифровка подписи)

Копию определения получил

25.07.2013 г. Кудрявцев Е.П.

(дата, подпись)

Е.П. Кудрявцев

(Ф.И.О.)

(дата, подпись)

(Ф.И.О.)

(дата, подпись)

(Ф.И.О.)

Копия определения направлена

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)



МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО УСТЬ-КОКСИНСКОМУ РАЙОНУ
649490, с. Усть-Кокса,
ул. Набережная, 79/2
Тел. 8 (38848) 22-9-45

Законному представителю
юридического лица
(органа местного самоуправления)
(главе) – Администрации
Муниципального образования
«Карагайское сельское поселение»
Усть-Коксинского района
Республики Алтай
Кудрявцеву Е.П.
649497, Россия, Республика Алтай,
Усть-Коксинский район,
с. Карагай, ул. Амбулаторная, 12/1

29.07.2013 г. № 194

На № _____ от _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

Я, *Начальник отделения надзорной деятельности по Усть-Коксинскому району Управления*
(должность (по ГПН), фамилия, имя, отчество)

надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Республике Алтай

(Главный государственный инспектор Усть-Коксинского района по пожарному надзору)

капитан внутренней службы Глебов Иван Юрьевич

при рассмотрении материалов дела об административном правонарушении № 78
от «25» июля 20 13 г., возбужденного *начальником отделения надзорной деятельности по*
(должность (по ГПН), фамилия, имя, отчество)

Усть-Коксинскому району Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС Рос-
сии по Республике Алтай (Главным государственным инспектором Усть-Коксинского района
по пожарному надзору) капитаном внутренней службы Глебовым Иваном Юрьевичем

по ч. 1 статьи 20.4 КоАП РФ в отношении *юридического лица Администрация*

(должность, Ф.И.О. лица в отношении которого)

Муниципального образования «Карагайское сельское поселение» Усть-Коксинского района Рес-
публики Алтай

возбуждено дело об административном правонарушении)

установил причины административного правонарушения и условия, способствовавшие его со-
вершению, а именно:

25.07.2013 г. в 10 ч. 00 мин. на момент проведения плановой выездной проверки с целью
(указывается дата, время, адрес, место совершения нарушения;

контроля (надзора) за соблюдением требований пожарной безопасности, обеспечением
первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов поселения, предупре-
ждения, выявления и пресечения их нарушений на основании Распоряжения № 71 от
24.06.2013 г. на территории в границах сельского поселения органа местного самоуправления
– Администрация Муниципального образования «Карагайское сельское поселение» Усть-
Коксинского района Республики Алтай, расположенного по адресу: 649497, Россия, Республи-
ка Алтай, Усть-Коксинский район, с. Карагай, ул. Амбулаторная, 12/1, юридическое лицо -
Администрация Муниципального образования «Карагайское сельское поселение» Усть-
Коксинского района Республики Алтай, являясь лицом (органом местного самоуправления),
уполномоченным владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, реализовывать пол-
номочия органов местного самоуправления в области пожарной безопасности в части обеспе-
чения первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов поселения (в

соответствии со ст.ст. 19, 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч. 4 ст. 6 Федерального закона от 28.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»), допустило нарушение требований пожарной безопасности, установленных Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ), Федеральным законом от 22.07.2008 г.

законодательные и (или) нормативные акты,

№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ), Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» (далее – Правила противопожарного режима в РФ) и иными нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности.

требования которых нарушены)

п. 80 Правил противопожарного режима в РФ; ч. 1 ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; п.п. 2.11, 9.3 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; ст.ст. 19, 21 ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ; ч. 4 ст. 6, ч. 1 ст. 151, ч.ч. 1, 2, 3 ст. 62, ст.ст. 63, 68 ФЗ от 28.07.2008 г. № 123-ФЗ; п. 4.1 СП 8.13130.2009

«Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»: Органом местного самоуправления поселения для целей пожаротушения не созданы условия для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения сельского населённого пункта с. Банное в соответствии со статьёй 19 Федерального закона «О пожарной безопасности» (на момент проведения плановой выездной проверки на прилегающей территории сельского населённого пункта с. Банное обустроен подъезд с площадкой (пирсом) с твёрдым покрытием на естественном водоисточнике (река), что не обеспечивает условия для забора воды в зимнее время года).

Невыполнение указанных требований стало возможным: по причине ненадлежащей

(причины и условия невыполнения

организации деятельности по реализации полномочий органа местного самоуправления в части решения вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов поселения, а также в условиях недостаточной разработки и реализации соответствующим органом местного самоуправления мероприятий по обеспечению пожарной безопасности населённых пунктов и территории административного образования, обеспечения надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения (в соответствии со ст.ст. 19, 21 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч. 4 ст. 6, ст. 63 Федерального закона от 28.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)

требований пожарной безопасности)

На основании ст. 29.13 КоАП РФ вношу Вам представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Вам необходимо устранить вышеуказанные причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения до « 29 » августа 20 13 г. и в течение 1 месяца со дня получения настоящего представления сообщить о принятых мерах по адресу: 649490, Россия, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Набережная, 79/2, Отделение надзорной деятельности по Усть-Коксинскому району УНД ГУ МЧС России по Республике Алтай

(указывается полный адрес месторасположения органа государственного пожарного надзора и его наименование)

За непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность по ст. 19.6 КоАП РФ.

Представление внес:

Начальник отделения надзорной
деятельности по Усть-Коксинскому
району Управления надзорной
деятельности Главного управления
МЧС России по Республике Алтай
(Главный государственный инспектор
Усть-Коксинского района по пожарному
надзору) капитан внутренней службы
Глебов И.Ю.


должность, фамилия, инициалы лица



подпись

Настоящее представление получил

29.07.2013г.
дата, подпись



Э.В. Щурович
Ф.И.О.

Представление направлено _____

дата, исходящий №

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Алтай

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 115/1, тел. 2-37-58, mailto:mchs_ra@mail.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности по Усть-Коксинскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

с. Усть-Кокса, ул. Набережная, 79/2, тел. (38848) 22-9-45

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 71/ 1 /64

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Администрация Муниципального образования «Карагайское сельское поселение»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

Усть-Коксинского района Республики Алтай

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Усть-Коксинского района по пожарному надзору
(наименование органа ГПН)

№ 71 от «24» июня 20 13 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. «28» июня 20 13 г. по 10 ч. 00 мин. «25» июля 20 13 г. проведена проверка

Начальником отделения надзорной деятельности по Усть-Коксинскому району Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Республике Алтай (Главным государственным инспектором Усть-Коксинского района по пожарному надзору) капитаном внутренней службы Глебовым Иваном Юрьевичем на территории

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

в границах сельского поселения органа местного самоуправления Администрация Муниципального образования «Карагайское сельское поселение» Усть-Коксинского района

по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Республики Алтай, расположенного по адресу: 649497, Россия, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Карагай, ул. Амбулаторная, 12/1

совместно с Главой Администрации Муниципального образования «Карагайское

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

сельское поселение» Усть-Коксинского района Республики Алтай Кудрявцевым Евгением Поликарповичем

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)

1	2	3	4	5
1	<p>Органу местного самоуправления поселения для целей пожаротушения создать условия для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельском населённом пункте с. Банное в соответствии со статьёй 19 Федерального закона «О пожарной безопасности».</p>	<p>п. 80 Правил противопожарного режима в РФ, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»: Органами местного самоуправления поселений и городских округов для целей пожаротушения создаются условия для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населённых пунктах и на прилегающих к ним территориях в соответствии со статьёй 19 Федерального закона "О пожарной безопасности"; ч. 1 ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»: Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона впредь до вступления в силу соответствующих технических регламентов требования к продукции или к связанным с ними процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, подлежат обязательному исполнению только в части, соответствующей целям: защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества; п. 2.11 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»: Противопожарный водопро-</p>	01.11.13 г.	

		<p>вод должен предусматриваться в населенных пунктах, на объектах народного хозяйства и, как правило, объединяться с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.</p> <p>Примечания*: 1. Допускается принимать наружное противопожарное водоснабжение из емкостей (резервуаров, водоемов) с учетом требований пп. 9.27—9.33 для: населенных пунктов с числом жителей до 5 тыс. чел.; отдельно стоящих общественных зданий объемом до 1000 м³, расположенных в населенных пунктах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода; зданий объемом св. 1000 м³ — по согласованию с территориальными органами Государственного пожарного надзора; производственных зданий с производствами категорий В, Г и Д при расходе воды на наружное пожаротушение 10 л/с; складов грубых кормов объемом до 1000 м³; кладов минеральных удобрений объемом зданий до 5000 м³; зданий радиотелевизионных передающих станций; зданий холодильников и хранилищ овощей и фруктов.</p> <p>2. Допускается не предусматривать противопожарное водоснабжение: населенных пунктов с числом жителей до 50 чел. при застройке зданиями высотой до двух этажей; отдельно стоящих, расположенных вне населенных пунктов, предприятий общественного питания (столовые, закусочные, кафе и т.п.) при объеме зданий до 1000 м³ и предприятий торговли</p>		
--	--	--	--	--

		<p>при площади до 150 м³ (за исключением промтоварных магазинов), а также общественных зданий I и II степеней огнестойкости объемом до 250 м³, расположенных в населенных пунктах;</p> <p>производственных зданий I и II степеней огнестойкости объемом до 1000 м³ (за исключением зданий с металлическими незащищенными или деревянными несущими конструкциями, а также с полимерным утеплителем объемом до 250 м³) с производствами категории Д;</p> <p>заводов по изготовлению железобетонных изделий и товарного бетона со зданиями I и II степеней огнестойкости, размещаемых в населенных пунктах, оборудованных сетями водопровода при условии размещения гидрантов на расстоянии не более 200 м от наиболее удаленного здания завода;</p> <p>сезонных универсальных приемозаготовительных пунктов сельскохозяйственных продуктов при объеме зданий до 1000 м³;</p> <p>зданий складов сгораемых материалов и несгораемых материалов в сгораемой упаковке площадью до 50 м³</p> <p>п. 9.3 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»:</p> <p>Пожарный объем воды надлежит предусматривать в случаях когда получение необходимого количества воды для тушения пожара непосредственно из источника водоснабжения технически невозможно или экономически нецелесообразно;</p> <p>ст. 19 ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»:</p> <p>К полномочиям органов местного самоуправления посе-</p>	
--	--	--	--

		<p>лений и городских округов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся:</p> <p>создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;</p> <p>создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;</p> <p>оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;</p> <p>организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре;</p> <p>принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;</p> <p>включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов;</p> <p>оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;</p> <p>установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной</p>	
--	--	---	--

		<p>опасности.</p> <p>К полномочиям органов местного самоуправления поселений и городских округов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах городских населенных пунктов относятся:</p> <p>создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;</p> <p>включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов;</p> <p>оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;</p> <p>установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.</p> <p>Вопросы организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселений, городских округов устанавливаются нормативными актами органов местного самоуправления.</p> <p>В субъектах Российской Федерации - городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге полномочия органов местного самоуправления, предусмотренные настоящим Федеральным законом, в соответствии с законами указанных субъ-</p>	
--	--	--	--

		<p>ектов Российской Федерации осуществляются органами государственной власти субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга;</p> <p>ст. 21 ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»:</p> <p>Меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с законодательством Российской Федерации по пожарной безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ, материалов, технологических процессов, изделий, конструкций, зданий и сооружений.</p> <p>(в ред. Федерального закона от 09.11.2009 № 247-ФЗ)</p> <p>Изготовители (поставщики) веществ, материалов, изделий и оборудования в обязательном порядке указывают в соответствующей технической документации показатели пожарной опасности этих веществ, материалов, изделий и оборудования, а также меры пожарной безопасности при обращении с ними.</p> <p>Разработка и реализация мер пожарной безопасности для организаций, зданий, сооружений и других объектов, в том числе при их проектировании, должны в обязательном порядке предусматривать решения, обеспечивающие эвакуацию людей при пожарах.</p> <p>(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)</p> <p>Для производств в обязательном порядке разрабатываются планы тушения пожаров, предусматривающие решения по обеспечению безопасности людей.</p>		
--	--	---	--	--

		<p>Меры пожарной безопасности для населенных пунктов и территорий административных образований разрабатываются и реализуются соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления;</p> <p>ч. 4 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:</p> <p>Пожарная безопасность городских и сельских поселений, городских округов и административно-территориальных образований обеспечивается в рамках реализации мер пожарной безопасности соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления в соответствии со статьёй 63 настоящего Федерального закона;</p> <p>ч. 1 ст. 151 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:</p> <p>Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов требования к объектам защиты (продукции), процессам производства, эксплуатации, хранения, транспортирования, реализации и утилизации (вывода из эксплуатации), установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, подлежат обязательному исполнению в части, не противоречащей требованиям настоящего Федерального закона;</p> <p>ч. 1 ст. 62 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический</p>		
--	--	--	--	--

		<p>регламент о требованиях пожарной безопасности»:</p> <p>Здания, сооружения и строения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров;</p> <p>ч. 2 ст. 62 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:</p> <p>В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные);</p> <p>ч. 3 ст. 62 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:</p> <p>Необходимость устройства искусственных водоемов, использования естественных водоемов и устройства противопожарного водопровода, а также их параметры определяются настоящим Федеральным законом;</p> <p>ст. 63 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:</p> <p>Первичные меры пожарной безопасности включают в себя:</p> <ol style="list-style-type: none">1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасно-		
--	--	---	--	--

		<p>сти муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;</p> <p>3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;</p> <p>4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;</p> <p>5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;</p> <p>6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;</p> <p>7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;</p> <p>8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;</p> <p>9) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами;</p> <p>ст. 68 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регла-</p>		
--	--	--	--	--

		<p>мент о требованиях пожарной безопасности»:</p> <ol style="list-style-type: none">1. На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.2. К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:<ol style="list-style-type: none">1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.3. Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.4. В поселениях и городских округах с количеством жителей до 5000 человек, отдельно стоящих общественных зданиях объемом до 1000 кубических метров, расположенных в поселениях и городских округах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода, производственных зданиях с производствами категорий В, Г и Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение 10 литров в секунду, на складах грубых кормов объемом до 1000 кубических метров, складах минеральных удобрений объемом до 5000 кубических метров, в зданиях радиотелевизионных передающих станций, зданиях холодильников и хранилищ овощей и фруктов допускается предусматривать в каче-		
--	--	---	--	--

стве источников наружного противопожарного водоснабжения природные или искусственные водоемы.

5. Допускается не предусматривать водоснабжение для наружного пожаротушения в поселениях с количеством жителей до 50 человек при застройке зданиями высотой до 2 этажей, а также в отдельно стоящих, расположенных вне поселений организациях общественного питания при объеме зданий до 1000 кубических метров и организациях торговли при площади до 150 квадратных метров, общественных зданиях I, II, III и IV степеней огнестойкости объемом до 250 кубических метров, расположенных в поселениях, производственных зданиях I и II степеней огнестойкости объемом до 1000 кубических метров (за исключением зданий с металлическими незащищенными или деревянными несущими конструкциями, а также с полимерным утеплителем объемом до 250 кубических метров) категории Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности, сезонных универсальных приемозаготовительных пунктах сельскохозяйственных продуктов при объеме зданий до 1000 кубических метров, зданиях складов площадью до 50 квадратных метров.

6. Расход воды на наружное пожаротушение в поселениях из водопроводной сети установлен в таблицах 7 и 8 приложения к настоящему Федеральному закону.

7. Расход воды на наружное пожаротушение зданий, высота или объем которых больше высоты или объема, указанных в таблице 8 при-

		<p>ложения к настоящему Федеральному закону, а также общественных зданий объемом свыше 25 000 кубических метров с массовым пребыванием людей должен быть увеличен не менее чем на 25 процентов.</p> <p>8. Расход воды на наружное пожаротушение одно- и двухэтажных производственных объектов и одноэтажных складских зданий высотой не более 18 метров с несущими стальными конструкциями и ограждающими конструкциями из стальных профилированных или асбестоцементных листов со сгораемыми или с полимерными утеплителями следует принимать на 10 литров в секунду больше нормативов, указанных в таблицах 9 и 10 приложения к настоящему Федеральному закону.</p> <p>9. Расход воды на наружное пожаротушение отдельно стоящих вспомогательных зданий производственных объектов следует принимать в соответствии с таблицей 8 приложения к настоящему Федеральному закону как для общественных зданий, а встроенных в производственные здания – по общему объему здания в соответствии с таблицей 9 приложения к настоящему Федеральному закону.</p> <p>10. Расход воды на наружное пожаротушение складов лесных материалов вместимостью до 10 000 кубических метров следует принимать в соответствии с таблицей 9 приложения к настоящему Федеральному закону, относя их к зданиям V степени огнестойкости категории В пожарной и взрывопожарной опасности.</p> <p>11. Расход воды на наружное</p>	
--	--	---	--

пожаротушение зданий радиотелевизионных передающих станций независимо от объема зданий и количества проживающих в поселениях людей следует принимать не менее 15 литров в секунду, если в соответствии с таблицами 9 и 10 приложения к настоящему Федеральному закону не требуется больший расход воды. Указанные требования не распространяются на радиотелевизионные ретрансляторы, устанавливаемые на существующих и проектируемых объектах связи.

12. Расход воды на наружное пожаротушение зданий, объем которых больше объема, указанного в таблицах 9 и 10 приложения к настоящему Федеральному закону, устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности, принятыми в соответствии со статьей 4 настоящего Федерального закона.

13. В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими пуск насосов не позднее чем через 5 минут после подачи сигнала о возникновении пожара.

14. Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 метров.

15. Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 20 метров при полном расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на

	<p>уровне наивысшей точки самого высокого здания.</p> <p>16. Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от стен зданий, пожарные гидранты допускается располагать на проезжей части. При этом установка пожарных гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается.</p> <p>17. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе воды менее 15 литров в секунду – 1 гидрант.</p> <p>18. Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должны предусматриваться противопожарные водоемы или резервуары вместимостью не менее 25 кубических метров при числе участков до 300 и не менее 60 кубических метров при числе участков более 300 (каждый с площадками для установки пожарной техники, с возможностью забора воды насосами и организацией подъезда не менее 2 пожарных автомобилей);</p> <p>п. 4.1 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»:</p>		
--	--	--	--

		<p>Наружное противопожарное водоснабжение должно предусматриваться на территории поселений и организаций. Наружный противопожарный водопровод, как правило, объединяется с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.</p> <p>Примечания:</p> <p>1. Допускается применять наружное противопожарное водоснабжение из искусственных и естественных водоемисточников (резервуары, водоемы):</p> <ul style="list-style-type: none">населенных пунктов с числом жителей до 5000 человек;отдельно стоящих зданий любого назначения, расположенных вне населенных пунктов, при отсутствии хозяйственно-питьевого или производственного водопровода, обеспечивающего требуемый нормами расход воды на наружное противопожарное водоснабжение;зданий различного назначения при требуемом расходе воды на наружное противопожарное водоснабжение не более 10 л/с;1- и 2-этажных зданий любого назначения при площади застройки не более площади пожарного отсека, допускаемой нормами для таких зданий. <p>2. Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение:</p> <ul style="list-style-type: none">населенных пунктов с числом жителей до 50 человек при застройке зданиями высотой до 2 этажей;расположенных вне населенных пунктов отдельно стоящих зданий и сооружений класса Ф3.1 по функциональной пожарной опасности площадью не более 150 м²,	
--	--	--	--

		<p>класса Ф3.2 по функциональной пожарной опасности объемом не более 1000 м3, классов Ф1.2. Ф2. Ф3, Ф4 по функциональной пожарной опасности I, II, III и IV степеней огнестойкости объемом не более 250 м3;</p> <p>зданий и сооружений класса Ф5 по функциональной пожарной опасности I и II степеней огнестойкости категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности объемом не более 1000 м3;</p> <p>сезонных универсальных приемно-заготовительных пунктов сельскохозяйственных продуктов при объеме зданий не более 1000 м3;</p> <p>зданий класса Ф5.2 по функциональной пожарной опасности площадью не более 50 м2.</p>		
--	--	---	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.


Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения надзорной
деятельности по Усть-Коксинскому
району Управления надзорной
деятельности Главного управления
МЧС России по Республике Алтай
(Главный государственный инспектор
Усть-Коксинского района по
пожарному надзору)
капитан внутренней службы
Глебов И.Ю.

(должность, фамилия, инициалы государственного
инспектора по пожарному надзору)

« 25 » июля 20 13 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

« 25 » июля 20 13 г.



Глава Администрации

(должность, фамилия, инициалы)

Муниципального образования

«Карагайское сельское поселение»

Усть-Коксинского района Республики

Алтай Кудрявцев Е.П.

**Отделение надзорной деятельности по Усть-Коксинскому району
Управления надзорной деятельности
Главного управления МЧС России по Республике Алтай**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)

**органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля
о проведении _____ внеплановой выездной _____ проверки**

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя

от " 08 " _____ апреля 2014 г. № 16

1. Провести проверку в отношении Администрации муниципального образования «Карагайское сельское поселение» Усть-Коксинского района Республики Алтай
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)
2. Место нахождения: 649497, Россия, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Карагай, ул. Амбулаторная, 12/1
(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства индивидуального предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности)
3. Назначить лицом (ми), уполномоченным (ми) на проведение проверки:
Глебова Ивана Юрьевича – начальника отделения надзорной деятельности по Усть-Коксинскому району Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Республике Алтай (Главного государственного инспектора Усть-Коксинского района по пожарному надзору)
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного (ых) на проведение проверки)
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций, следующих лиц: не привлекается
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)
5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: контроля (надзора) за исполнением предписания № 71/1/64 от 25.07.2013 г. по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности, срок для исполнения которого истек.
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
 - а) в случае проведения плановой проверки:
 - ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
 - б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
 - реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;
 - реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля;
 - реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;
 - реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;
 - в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:
 - реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;задачами настоящей проверки являются: осуществление, в порядке установленном

законодательством Российской Федерации, деятельности по проведению проверки соблюдения требований пожарной безопасности (обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах сельского поселения) и принятие мер по результатам этой проверки

6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами;

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;

проведение мероприятий:

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

по обеспечению безопасности государства;

по ликвидации последствий причинения такого вреда.

7. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней

К проведению проверки приступить

с «10» апреля 2014 г.

Проверку окончить не позднее

«08» мая 2014 г.

8. Правовые основания проведения проверки:

Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 г. № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»;

Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»

Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:

- изучить правоустанавливающие документы юридического лица, индивидуального предпринимателя;

- изучить декларацию пожарной безопасности (в случае, если объект подлежит декларированию);

- изучить заключение по результатам независимой оценки рисков в области пожарной безопасности, выполненной в установленном законодательством Российской Федерации порядке (при наличии)

- изучить документацию, характеризующую деятельность, направленную на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельского поселения, в том числе паспорта безопасности населённых пунктов;

- изучить техническую документацию на здания, сооружения и технологические установки в целях определения конструктивно-планировочных особенностей и решений;

- изучить техническую документацию на имеющиеся средства обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

- обследовать территорию в границах сельского поселения, здания, сооружения, помещения, технологические установки на предмет соблюдения требований пожарной безопасности, обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах сельского поселения.

10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):

Приказ МЧС РФ от 28.06.2012 г. № 375 «Об утверждении административного регламента МЧС РФ исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной

безопасности»

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

- документ, подтверждающий государственную регистрацию в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя;
- документ, подтверждающий постановку на учёт в налоговом органе юридического лица, индивидуального предпринимателя;
- устав юридического лица;
- документ, устанавливающий законного представителя (ей) юридического лица, индивидуального предпринимателя (полномочия руководителя организации);
- документ, устанавливающий личность законного представителя (ей) юридического лица, индивидуального предпринимателя (руководителя организации);
- документы, подтверждающие государственную регистрацию права на объекты недвижимого имущества (территория, здания, сооружения, помещения, технологические установки и т.д.), а также подтверждающие право эксплуатации (право владения, пользования, распоряжения, в том числе на праве оперативного управления, аренды, субаренды, передачи в безвозмездное пользование и т.д.) вышеуказанных объектов;
- техническая документация на здания и сооружения (технический паспорт);
- техническая документация на имеющиеся средства обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
- техническая документация, регулирующая энергоснабжение объекта;
- документы распорядительного характера, устанавливающие соответствующий пожарной опасности объекта противопожарный режим;
- документы, характеризующие деятельность, направленную на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельского поселения, в том числе паспорта безопасности населённых пунктов;
- декларация пожарной безопасности (в случае, если объект подлежит декларированию);
- заключение по результатам независимой оценки рисков в области пожарной безопасности, выполненной в установленном законодательством Российской Федерации порядке (при наличии).

Начальник отделения надзорной
деятельности по Усть-Коксинскому району
Управления надзорной деятельности
Главного управления МЧС России по
Республике Алтай
(Главный государственный инспектор
Усть-Коксинского района по пожарному
надзору) Глебов И.Ю.

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)



(подпись, заверенная печатью)

Глебов Иван Юрьевич – начальник отделения надзорной деятельности по Усть-Коксинскому району
Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Республике Алтай
(Главный государственный инспектор Усть-Коксинского района по пожарному надзору)
тел: (38848) 22-9-45

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Распоряжение получил: Глебов Иван Юрьевич

должность

подпись

ФИО

« 08 »

04

2014 г.

**Отделение надзорной деятельности по Усть-Коксинскому району
Управления надзорной деятельности
Главного управления МЧС России по Республике Алтай**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

с. Карагай

(место составления акта)

“ 10 ” апреля 20 14 г.

(дата составления акта)

11 час. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 16

По адресу/адресам: 649497, Россия, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Карагай,
ул. Амбулаторная, 12/1

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения (Приказа) № 16 от 08.04.2014 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена _____ внеплановая выездная _____ проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Администрации Муниципального образования «Карагайское сельское поселение»

Усть-Коксинского района Республики Алтай

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 20 » г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. Продолжительность _____

« 20 » г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. Продолжительность _____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)


Общая продолжительность проверки: 1 (один) рабочий день (в период с 10 час. 00 мин.

10.04.2014 г. по 11 час. 00 мин. 10.04.2014 г.)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделение надзорной деятельности по Усть-Коксинскому району Управления
надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Республике Алтай

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при
проведении выездной проверки) Кудрявцев Е.П., 08.04.2014 г., 10 час. 00 мин. 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Глебов Иван Юрьевич – начальник отделения надзорной
деятельности по Усть-Коксинскому району Управления надзорной деятельности Главного
управления МЧС России по Республике Алтай (Главный государственный инспектор
Усть-Коксинского района по пожарному надзору)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего
(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии,
имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций
указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего
свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Кудрявцев Евгений Поликарпович – глава

Администрации Муниципального образования «Карагайское сельское поселение»

Усть-Коксинского района Республики Алтай

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае
проведения проверки члена саморегулируемой организации) присутствовавших при проведении мероприятий по
проверке)